


1



2



3

4

Die Relaiskontakte sind potentialfrei
 Die Relais (außer K3) sind bei < 4 Pa geschlossen
 max. Belastbarkeit der Relais beträgt 10 A / 230 V
 K3 ist geöffnet und schliesst nach ca. 90 s bei > 4 Pa Unterdruck
 Die Klemmen 7 und 8 können z.B. für eine Zuluftsteuerung benutzt werden
 Bei Unterdruck > 4 Pa öffnen die Relais (außer K3) nach ca. 150 Sekunden

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung: Luftdruckwächter P4 Multi 3-1 (2-1)	Blattzahl: 1
Datum	Name	gez.: 29.07.2013	Kooymans		Blatt-Nr.: 1
		gepr.:		Zeichnungs-Nr.: 930014-2-2	
			Erich Huber GmbH Gernlinden		